

建築技術規則建築設計施工編部分條文修正總說明

建築技術規則建築設計施工編第十章於七十七年十二月十二日增訂，經歷六次修正，自一百零二年一月一日起全面推動新建、增建建築物應全面無障礙化。相關規定施行迄今，各界仍有修正建議意見，為因應各界對於建築物無障礙環境推動之建議與實務執行之需要，爰修正建築技術規則建築設計施工編部分條文，其修正要點如下：

- 一、建築物因單層樓地板面積過小不易設置無障礙設施，得不適用本章或建築物無障礙設施設計規範一部或全部之規定，應以「棟」為認定基準。(修正條文第一百六十七條)
- 二、增訂無障礙客房應有無障礙通路通達。(修正條文第一百六十七條之一)
- 三、考慮使用者之便利，明定建築物總樓層數任三層範圍內應有一處無障礙廁所提供使用，並將設置數量修正為表列方式。(修正條文第一百六十七條之三)
- 四、建築物設有提供予公眾、不特定人使用之共用浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。(修正條文第一百六十七條之四)
- 五、修正輪椅觀眾席位之設置數量。(修正條文第一百六十七條之五)
- 六、修正無障礙停車位、無障礙客房之設置數量為表列方式。(修正條文第一百六十七條之六及第一百六十七條之七)
- 七、為執行身心障礙者權益保障法第五十七條第一項規定，修正「既有公共建築物」為「公共建築物」，並考量飲酒店營業樓地板面積不足三百平方公尺者，設置無障礙設施實有困難，爰修正 B-3 組建築物之適用範圍。(修正條文第一百七十條)

建築技術規則建築設計施工編部分條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一百六十七條 為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用。</p> <p>二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。</p> <p>三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每棟每層樓地板面積均未達一百平方公尺。</p> <p>前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。</p> <p>前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。</p> <p>建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。</p>	<p>第一百六十七條 為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：</p> <p>一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用<u>者</u>。</p> <p>二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。</p> <p>三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每層樓地板面積均未達一百平方公尺。</p> <p>前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。</p> <p>前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。</p> <p>建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。</p>	<p>第一項第三款之立法意旨係為排除基地或建築規模過小，設置無障礙設施確有困難者，惟建築基地內配置有數棟建築物時，該樓地板面積如何計算，於實務執行上時有爭議，為期明確，建築基地配置有數棟建築物時，應以各棟分別檢討每層（含地下層）樓地板面積均未達一百平方公尺者，免依本章規定設置無障礙設施。</p>
<p>第一百六十七條之一 居室出入口及具無障礙設</p>	<p>第一百六十七條之一 居室出入口及具無障礙設</p>	<p>無障礙客房為無障礙設施之一項，且建築物無障礙設</p>

<p>施之廁所盥洗室、浴室、<u>客房</u>、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。</p>	<p>施之廁所盥洗室、浴室、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。</p>	<p>施設計規範第十章無障礙客房 1002 通則 1002.1 位置已明定：「無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。」爰予以增列。</p>									
<p>第一百六十七條之三 建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者，除使用類組為 H-2 組住宅或集合住宅外，每幢建築物無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定，且服務範圍不得大於三樓層：</p> <table border="1" data-bbox="204 958 587 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 958 331 1151">建築物規模</th> <th data-bbox="331 958 459 1151">無障礙廁所盥洗室數量(處)</th> <th data-bbox="459 958 587 1151">設置處所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 1151 331 1391">建築物總樓層數在三層以下者</td> <td data-bbox="331 1151 459 1391">一</td> <td data-bbox="459 1151 587 1391">任一樓層</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 1391 331 2024">建築物總樓層數<u>超過三層</u>，<u>超過部分</u>每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過五百平方公尺者</td> <td data-bbox="331 1391 459 2024">加設一處</td> <td data-bbox="459 1391 587 2024">每增加三層之範圍內設置一處</td> </tr> </tbody> </table> <p>本規則建築設備編</p>	建築物規模	無障礙廁所盥洗室數量(處)	設置處所	建築物總樓層數在三層以下者	一	任一樓層	建築物總樓層數 <u>超過三層</u> ， <u>超過部分</u> 每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過五百平方公尺者	加設一處	每增加三層之範圍內設置一處	<p>第一百六十七條之三 建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者，除 H2 類住宅或集合住宅外，每幢建築物其地面以上樓層在三層以下者，至少應設置一處無障礙廁所盥洗室。超過三層以上或地面層以下部分，每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過五百平方公尺者，應於每增加三層之範圍內分別設置一處無障礙廁所盥洗室。</p> <p>本規則建築設備編第三十七條建築物種類第七類及第八類，其設置之大便器數量在十個以下者，應設置一處無障礙廁所盥洗室，超過十個者，超過部分每增加十個，應增加一處。</p>	<p>一、為考慮使用者之便利，明定建築物總樓層數任三層範圍內應有一處無障礙廁所提供使用。以建築物總樓層數五層為例，如僅設一處無障礙廁所盥洗室時，應設於總樓層數之第三樓層。</p> <p>二、因實務執行易衍生爭議，為利執行，以表列方式修正無障礙廁所盥洗室設置規定。</p>
建築物規模	無障礙廁所盥洗室數量(處)	設置處所									
建築物總樓層數在三層以下者	一	任一樓層									
建築物總樓層數 <u>超過三層</u> ， <u>超過部分</u> 每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過五百平方公尺者	加設一處	每增加三層之範圍內設置一處									

<p>第三十七條建築物種類第七類及第八類，其無障礙廁所盥洗室數量不得少於下表規定：</p> <table border="1" data-bbox="204 383 571 1256"> <thead> <tr> <th data-bbox="204 383 416 528">大便器數量(個)</th> <th data-bbox="416 383 571 528">無障礙廁所盥洗室數量(處)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="204 528 416 577">十九以下</td> <td data-bbox="416 528 571 577">二</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 577 416 627">二十至二十九</td> <td data-bbox="416 577 571 627">二</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 627 416 676">三十至三十九</td> <td data-bbox="416 627 571 676">三</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 676 416 725">四十至四十九</td> <td data-bbox="416 676 571 725">四</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 725 416 775">五十至五十九</td> <td data-bbox="416 725 571 775">五</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 775 416 824">六十至六十九</td> <td data-bbox="416 775 571 824">六</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 824 416 873">七十至七十九</td> <td data-bbox="416 824 571 873">七</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 873 416 922">八十至八十九</td> <td data-bbox="416 873 571 922">八</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 922 416 972">九十至九十九</td> <td data-bbox="416 922 571 972">九</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 972 416 1066">一百至一百零九</td> <td data-bbox="416 972 571 1066">十</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="204 1066 571 1256"> <p>超過一百零九個大便器者，超過部分每增加十個，應增加一處無障礙廁所盥洗室；不足十個，以十個計。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	大便器數量(個)	無障礙廁所盥洗室數量(處)	十九以下	二	二十至二十九	二	三十至三十九	三	四十至四十九	四	五十至五十九	五	六十至六十九	六	七十至七十九	七	八十至八十九	八	九十至九十九	九	一百至一百零九	十	<p>超過一百零九個大便器者，超過部分每增加十個，應增加一處無障礙廁所盥洗室；不足十個，以十個計。</p>			
大便器數量(個)	無障礙廁所盥洗室數量(處)																									
十九以下	二																									
二十至二十九	二																									
三十至三十九	三																									
四十至四十九	四																									
五十至五十九	五																									
六十至六十九	六																									
七十至七十九	七																									
八十至八十九	八																									
九十至九十九	九																									
一百至一百零九	十																									
<p>超過一百零九個大便器者，超過部分每增加十個，應增加一處無障礙廁所盥洗室；不足十個，以十個計。</p>																										
<p>第一百六十七條之四 建築物設有共用浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。</p>	<p>第一百六十七條之四 建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。</p>	<p>部分建築物所設浴室僅係供特定人使用且非屬開放性質（如值勤室……等），未有設置無障礙浴室之需求。至提供予公眾、不特定人使用之浴室，仍應考量無障礙浴室設置。為利實務執行之明確，參照第二百九十五條、第二百九十七條「共用浴室」之用語，修正為建築物設有共用浴室者，始應進行建築物無障礙浴室之檢討。</p>																								
<p>第一百六十七條之五 建築物設有固定座椅席位</p>	<p>第一百六十七條之五 建築物設有固定座椅席位</p>	<p>輪椅觀眾席位數量參酌美國 ADA 2010(2010 ADA</p>																								

<p>者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：</p>		<p>者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：</p>		<p>Standards for Accessible Design) 及英國 Building Regulation 2010 有關觀眾席位數量設置規定的酌作調整，以利行動不便者使用。</p>
固定座椅席位數量(個)	輪椅觀眾席位數量(個)	固定座椅席位數量(個)	輪椅觀眾席位數量(個)	
五十以下	一	五十以下	一	
五十一至一百五十	二	五十一至一百五十	二	
一百五十一至二百五十	三	一百五十一至二百五十	三	
二百五十一至三百五十	四	二百五十一至三百五十	四	
三百五十一至四百五十	五	三百五十一至四百五十	五	
四百五十一至五百五十	六	四百五十一至五百五十	六	
五百五十一至七百	七	五百五十一至七百	七	
七百零一至八百五十	八	七百零一至八百五十	八	
八百五十一至一千	九	八百五十一至一千	九	
一千零一至五千	<p>超過一千個固定座椅席位者，超過部分每增加一百五十個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足一百五十個，以一百五十個計。</p>	一千零一至一千二百五十	十	
		一千二百五十一至一千五百	十一	
		一千五百零一至一千七百五十	十二	
		一千七百五十一至二千	十三	
		超過二千個固定座椅席位者，超過部分每增加五百個固定座椅席位，應增加一個輪椅觀眾席位。		
<p>超過五千個固定座椅席位者，超過部分每增加二百個，應增加一個輪椅觀眾席位；不足二百個，以二百個計。</p>				

第一百六十七條之六 建築物依法設有停車空間者，除使用類組為H-2組住宅或集合住宅外，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：

停車空間總數量 (輛)	無障礙 停車位 數量 (輛)
<u>五十以下</u>	<u>一</u>
<u>五十一至一百</u>	<u>二</u>
<u>一百零一至一百五十</u>	<u>三</u>
<u>一百五十一至二百</u>	<u>四</u>
<u>二百零一至二百五十</u>	<u>五</u>
<u>二百五十一至三百</u>	<u>六</u>
<u>三百零一至三百五十</u>	<u>七</u>
<u>三百五十一至四百</u>	<u>八</u>
<u>四百零一至四百五十</u>	<u>九</u>
<u>四百五十一至五百</u>	<u>十</u>
<u>五百零一至五百五十</u>	<u>十一</u>
<u>超過五百五十輛停車位者，超過部分每增加五十輛，應增加一輛無障礙停車位；不足五十輛，以五十輛計。</u>	

建築物使用類組為H-2組住宅或集合住宅，其無障礙停車位數量不得少於下表規定：

第一百六十七條之六 建築物依法設有停車空間者，至少應設置一處無障礙停車位。超過五十個停車位者，超過部分每增加五十個停車位及其餘數，應再增加一處無障礙停車位。但H2類住宅或集合住宅停車空間超過五十個停車位者，超過部分每增加一百個停車位及其餘數，應增加一處無障礙停車位。

因實務執行易衍生爭議，為利執行，以表列方式修正無障礙停車位設置規定。

<u>停車空間總數量(輛)</u>	<u>無障礙停車位數量(輛)</u>		
五十以下	一		
五十一至一百五十	二		
一百五十一至二百五十	三		
二百五十一至三百五十	四		
三百五十一至四百五十	五		
四百五十一至五百五十	六		
<u>超過五百五十輛停車位者,超過部分每增加一百輛,應增加一輛無障礙停車位;不足一百輛,以一百輛計。</u>			
第一百六十七條之七 建築物使用類組為 B-4 組者,其無障礙客房數量不得少於下表規定:		第一百六十七條之七 建築物使用類組為 B-4 組者,其客房數十六間以上一百間以下者,至少應設置一間無障礙客房,超過一百間者,超過部分每增加一百間及其餘數,應增加一間無障礙客房。	因實務執行易衍生爭議,為利執行,以表列方式無障礙客房設置規定。
<u>客房總數量(間)</u>	<u>無障礙客房數量(間)</u>		
十六至一百	一		
一百零一至二百	二		
二百零一至三百	三		
三百零一至四百	四		
四百零一至五百	五		
五百零一至六百	六		
<u>超過六百間客房者,超過部分每增加一百間,應增加一間無障礙客房;不足一百間,以一百間計。</u>			

第一百七十條 公共建築物之適用範圍如下表：

建築物使用類組		建築物之適用範圍	
A類	公共集會類	A-1	1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。
		A-2	1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2. 候船室、水運客站。 3. 航空站、飛機場大廈。
B類	商業類	B-2	百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、零售市

第一百七十條 既有公共建築物之適用範圍如下表：

建築物使用類組		建築物之適用範圍	
A類	公共集會類	A-1	1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。
		A-2	1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。 2. 候船室、水運客站。 3. 航空站、飛機場大廈。
B類	商業類	B-2	百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(

一、按身心障礙者權益保障法第五十七條第一項規定：「新建公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施及設備。未符合規定者，不得核發建築執照或對外開放使用。」該法並未明定公共建築物範疇，為利執行上開規定，序文「既有公共建築物」修正為「公共建築物」。

二、經地方政府實際清查發現，部分飲酒店營業樓地板面積尚不足三百平方公尺，要求改善無障礙設施確有困難。基於既有建築物無障礙設施之改善採「可及可用」方式，且以必要項目為主要推動原則，爰將B-3類之飲酒店，修正為限於樓地板面積在三百平方公尺以上之飲酒店(無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋)為適用範圍。

		場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。					
		B-3	1. 小吃街等類似場所。 2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所:餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所,包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)、 <u>飲酒店(無陪侍,供應酒精飲料之餐飲服務場所,包括啤酒屋)</u> 等類似場所。			B-3	1. <u>飲酒店(無陪侍,供應酒精飲料之餐飲服務場所,包括啤酒屋)</u> 、小吃街等類似場所。 2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所:餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所,包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。
		B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。			B-4	國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。
		D-1	室內游泳池。			D-1	室內游泳池。
		D-2	1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 2. 觀眾席面積未達二百平			D-2	1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。 2. 觀眾席面積未達二百平
D類	休閒、文教類	D-1	室內游泳池。	D類	休閒、文教類	D-1	室內游泳池。
		D-2	1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館			D-2	1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館

		<p>、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。</p> <p>2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。</p> <p>3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。</p>				<p>方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。</p> <p>3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。</p>
	D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。			D-3	小學教室、教學大樓、相關教學場所。
	D-4	國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。			D-4	國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。
	D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。			D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。
	D-4	國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。	E類	宗教、殯葬類	E	1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。
	D-5	樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後				2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。

		托育中心。				
E 類	宗教、殯葬類	E	1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。	衛生、福利、更生類	F-1	1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。
		F-1	1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。		F-2	1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。 2. 特殊教育學校。
F 類	衛生、福利、更生類	F-1	1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。	F 類	F-3	1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 2. 發展遲緩兒早期療育中心。
		F-2	1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。 2. 特殊教育學校。		G-1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、
		F	1. 樓地板面積		G 類	辦公、服務類

		- 3	在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。 2. 發展遲緩兒早期療育中心。				郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。		
G 類	辦公、服務類	G - 1	含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。			G - 2	1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。 2. 政府機關(公務機關)。 3. 身心障礙者就業服務機構。		
			1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。			G - 3	1. 衛生所。 2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。		
			2. 政府機關(公務機關)。					公共廁所。	
			3. 身心障礙者就業服務機構。					便利商店。	
			1. 衛生所。 2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。			H - 1		1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。	
						H -		1. 六層以上之集合住宅。	

			公共廁所。			2	2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。	
			便利商店。					
H 類	住宿類	H-1	1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。 2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。	I 類	危 險 物 品 類	I	加油（氣）站。	
		H-2	1. 六層以上之集合住宅。 2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。					
I 類	危 險 物 品 類	I	加油（氣）站。					