

附表

儲存或處理 能力(X) 安全距離 (公尺) 對象物	$0 \leq X < 10,000$	$10,000 \leq X < 52,500$	$52,500 \leq X$
	第一類保護物	$12\sqrt{2}$	$0.12\sqrt{X + 10,000}$
第二類保護物	$8\sqrt{2}$	$0.08\sqrt{X + 10,000}$	20
儲存能力或處理能力單位：壓縮氣體為立方公尺。			